@ TEcHNIcKý A ZKUŠEBNí Úsrnv sTAVEBtlí pRAHA, s.p. TechnicaI and Test lnstitute Íor Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba' Certifikační orgán, NotiÍikovaná osoba, lnspekční orgán Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body' NotiÍied Body, Inspection Body Prosecká B11 l76a,1 90 00 Praha 9 - Prosek, Czech Repub|ic

Autorizovaná osoba 2o4

Notifikovaná osoba 1020

Pobočka 0700 . ostrava

PROTOKOL
o počáteční zkoušce typu
pod|e S 5 odst. 1 písm. b) nařízení v|ády č. 19o|2o02 Sb. (systém posuzování shody 3) a v sou|adu se směrnicí Rady 89/106/EHs ze dne 2,t ' prosince 1988 o sb|iŽování zákonů a da|ších právních a správních předpisů č|enských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice o stavebních výrobcích nebo|i CPD), ve znění pozdějších předpisů

č. 1o2o - cPD - 070045572

Název výrobku:

Cementotřískové desky CETR|S@ Typ/varianta: Desky pro pouŽití v suchém, v|hkém a venkovním prostředí jako nenosné prvky (t|oušťka < 16,0 mm) a desky pro pouŽití v suchém, v|hkém a venkovním prostředíjako nosné prvky (tloušťka desky > 16'0 mm) vyráběné dle ČsN EN 13986:2005

Žadate|:
CIDEM Hranice, a.s.
lČ: 14617081
Adresa: Ska|ní 1088
Hranice l - Město

753 0,l Hranice, Česká repub|ika
Výrobce: C|DEM Hranice, a.s. Adresa: Divize CETRIS
Nová 223

753 01 Hranice, Česká repub|ika
Zakázka: 2070130162

PoČet stran protoko|u včetně strany titu|ní: 3

osoba odpovědná za obsah tohoto protokolu:

osoba odpovědná za správnost tohoto protoko|u:

Počet stran pří|oh: 0

/" n

// // / /^ / /

/ (A/'k? /L/
Ing' V|adimír P|aček, Ph.D.
vedoucÍ posuzovatel

Razítko notifikované osoby 1020 L
ostrava, 28. června 2013

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce

lng. Vojtěch Sebek
zástupce vedoucího notifi kované
vedoucího notifikované osoby se tento protoko| nesmí

Technický a zkuŠební ústav stavební Praha' s.p. . Pobočka 0700-ostrava . U Studia 14,7oo 30 Ostrava . Česká 1g1.' +420 595707 2OO, 595 707 201 . Fax-. +420 595 783 065, Intern.: +420 595 783 065 e-mail: sebek@tzus.cz ' BankovnÍ spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Repub|ic, ě.Ú.: 1501-931/o1oo' |Č: 000 15679' D|Č: cz0oo15679

-ffi
KÚ'y'-Ž

TZÚS Praha. s.p. - pobočka ostrava Protoko| č. 1o20.CPD-07o045572 str': 2 / 3

Specifikace předmětu zkoušky
Popis a určení výrobku: Cementotřískové desky CETR|S@.

Výrobna:

Cementotřískové desky se vyrábějí d|e ČSN EN 13986:2005' Jsou
určeny pro vnitřní i vnější pouŽití v suchém, v|hkém i venkovním
prostředíjako nosné i nenosné prvky.
Desky se vyrábějí v t|oušt'ce od 8 mm do 40 mm a s objemovou hmotností 1350 kg/m3 * 10 o/o. Zák|adní p|ošný rozměr desek je
1250 mm x 3350 mm.

Cementotřískové desky cETRlS@ se vyrábějís nás|edujícími moŽnými povrchovými úpravami: BASIC, PROF|L, AKUST|O, PLUS, PRoFlL PLUS, FINISH, PROFIL FINISH, AKUSTIC FINISH, LASUR, AKUSTIC LASUR, LASIN a AKUSTIC LASIN.
S|oŽenídesek: Cement, dřevěné částice, Voda, přísady.

ČsN eN 13986:2005

CIDEM Hranice, a.s.
Ska|ní 1088
Hranice | - Město
753 01 Hranice

Česká republika
CIDEM Hranice, a.s.
Divize CETRIS
Nová 223
753 01 Hranice

Česká repub|ika

odběr vzorku
Datum odběru: 21.06.2010

Místo odběru: Výrobna

odebra|: |ng. Marie Libosvárová (zástupce výrobce)
Způsob vzorkování: Náhodný výběr ole ČsN EN 326-1

Způsob dopravy: Zajisti| výrobce
Datum převzetí: 22.06.2010 (dodáno do laboratoře)
Evidenční čís|o vzorku: Zkušebnívzorky by|y odes|ány výrobcem do zkušební laboratoře.

Výsledky zkoušek

Stanovení reakce na oheň
Specifikace vzorku: Cementotřískové desky CETR|S@
Stanovení by|o provedeno pod|e zkušebního předpisu: Čsru rN lso 1716 a ČsN eru 13823

Zkoušku proved|: FlREs s.r.o., Batizovce, S|ovenská repub|ika a Ministerstvo vnútra
S|ovenskej republiky, PoŽiarnotechnický a expertízy ústav (PTEÚ),
SIovenská

Datum ukončení zkoušky: o2.o7 .2010
Da|ší údaje o zkoušce: K|asifikace

Technická specifikace:

Výrobce:

3'í

#W

${{íB

ť" uri"vtz Ý

provedena ote ČSru EN 13501-1+A1

TZÚS Praha, s.p. - pobočka ostrava Protoko| č. 1020.CPD-070O45572 Str.: 3 / 3

Výs|edek zkoušky: Výs|edky jsou uvedeny v nás|edujícítabulce

Typ desky Gementotřísková deska cETRls@

Třída reakce na oheň A2 - sí' d0

K|asifikace třídy reakce na oheň cementotřískových desek OETR|S@
dle.

- protokolu o klasifikaci reakce na oheň č. FlREs-cR-125-10-AURS ze dne 30.08.2010;
- protoko|u o rozšířené ap|ikaci pro reakci na oheň č' FIRES-ER-025-10-NURS ze dne 30'08.2010 s platnostído 30.08.2015.

Aplikace konečného pouŽitÍ cementotřískových desek cETRIS@ s jednot|ivými povrchovými úpravami a jejich klasifikace p|atí za podmínek dle výše uvedených protokolů.
Protokoly vydala společnost F|RES, S.r.o., os|obodite|,ov 282,059 35 Batizovce, S|ovenská repub|ika a jsou k dispozici u výrobce.

Přílohy
Žaane'